



ОБЩИНА ХАСКОВО

Дирекция Архитектура, градоустройство,
строителство и инвестиции

6300 гр. Хасково
ул. "Михаил Минчев" №3
www.haskovo.bg
kmet@haskovo.bg

ЗАПОВЕД

за изработване на комплексен проект
за инвестиционна инициатива на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ

№ 8421 19.05. 2021г.

Постъпило е искане вх. №53Е-102-112/27.04.2021г. от „Електроразпределение юг“ ЕАД за допускане изработването на комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ за строеж: „Изграждане на РУ 20/0,4 kVс кабелни линии СрН и НН, заместващо съоръжение на ТП 98 „Змийни“ с административен адрес гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Княз Борис I“.

Съществуващ ТП 98 „Змийни“ е под жилищна сграда на ул. „Княз Борис I“ № 31-33. Поради труден достъп за обслужване и корозия на съоръженията вследствие на наводнения е необходимо изместване и изграждане на ново РУ 20/0,4 kV в ПИ 77195.713.288 с елементи на техническата инфраструктура - кабелни линии СрН и НН

От заданието и приложената схема е видно как ще бъде проектирано бъдещото трасе на ел. провода и местоположението на новото РУ 20/0,4 kV.

В заданието са мотивирани инвестиционните намерения на възложителя за изработване на план - схема по чл.108 от ЗУТ. За тяхното реализиране законът изисква да бъдат предвидени с изменение на подробен устройствен план в съответния вид.

На основание чл.135, ал.4 от ЗУТ Главният архитект изразява СТАНОВИЩЕ, че изменението на ПУП в част електрозахранване, като част от комплексен проект по чл.150, ал.1, във вр. с ал. 6 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ е допустимо и законосъобразно.

арх.Тодор Грозев

ВрИД Гл.архитект на община Хасково

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл.150, ал.1, във вр. с ал. 6 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ:

Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на РУ 20/0,4 kVс кабелни линии СрН и НН, заместващо съоръжение на ТП 98 „Змийни“ с административен адрес гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Княз Борис I“.

Проектът да се изработи в части:

1.Изменение на подробен устройствен план за допълването му с ~~план - схема~~ за електрозахранване за обект: „Изграждане на РУ 20/0,4 kVс кабелни линии СрН и НН, заместващо съоръжение на ТП 98 „Змийни“ с административен адрес гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Княз Борис I“.



ОБЩИНА ХАСКОВО

Дирекция Архитектура, градоустройство,
строителство и инвестиции

6300 гр. Хасково
ул. "Михаил Минчев" №3
www.haskovo.bg
kmet@haskovo.bg

2.Инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на РУ 20/0,4 kVc кабелни линии СрН и НН, заместващо съоръжение на ТП 98 „Змийни“ с административен адрес гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Княз Борис I“.

Проектът да се съобрази с характеристиките на строежа, одобрени с приетото задание.

Проектът да се изготви от правоспособни технически лица. Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ, Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Съгласно чл.135, ал.8 от ЗУТ (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

